

中国工程物理研究院固定资产投资建设管理中心

关于 2020 年二季度中物院建设工程 监理工作质量考评结果的通报

各有关单位：

2020 年 6 月下旬，依据《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》（DBJ51/T 060-2016）的相关要求，我中心组织对部分在建工程进行了监理工作质量考评。相关结果通报如下：

一、考评结果

本次共考评 25 个在建工程，涉及 9 家监理单位，18 名总监理工程师，考评等级为合格 18 名。（具体考评结果详见附表）

二、发现问题

针对本次考评中发现的质量、安全隐患，发出停工通知单一份、整改通知单八份。

由四川省名扬建设工程管理有限公司监理的 JD-16-01 项目二、三区道路整治项目，存在整理监理资料有缺失或收集不及时；挡墙浇筑毛石掺入量超标，监理方未及时识别和处理；施工方主要管理人员不在岗，防汛制度建设不健全，已有制度未按实际情况编写，防汛物资准备不充足，未组织场地有效排水，监理机构管控不力。经研究决定对四川省名扬建设工程管理有限公司院内通报批评，并按照《中国工程物理研究院建筑服务类合格供应商库管理暂行办法》对其进行考评扣分 5 分。

四川省名扬建设工程管理有限公司要高度重视我院建筑市场，加强对监理单位的管理，提高监理工作质量和监理服务水平。

附表：2020年二季度监理工作质量考评结果

院固定资产投资建设管理中心

2020年7月6日



附表:

2020 年二季度监理考评项目表

序号	建设单位	项目名称	监理单位	总监	分数
1	十二所	SJD-10 数据中心与软件开发测试大楼及 148 所区基础设施改造工程	中核四达	杨永磊	84.04
2	一所	SJD-01 110-3 子项、绵阳所区防洪系统整治项目	中核咨询	张石军	83.93
3	三所	933 所区 814 和 906 子项工程施工	四川良友	温元	83.25
4	五所	SJD-05、KJ-5 项目 532A、B 工号	晨越建管	招建全	83.25
5	一所	SJD-01 901 基地保密安全技术防系统补充建设	中核咨询	刘辉	82.00
6	十所	SJD-09 项目建安工程及设备配套安装项目	四川久远	陈斌	81.88
7	科办	中物院科学城 839 地区人防工程补充建设项目 (八区)	中泰天顺	常元	81.19
8	二所	核物理与化学研究所 839 所区就餐点	中核四达	张玉亭	80.85
9	动力部	SJD-12 给排水系统改造污水处理提标改造及除磷工艺能力补充建设	四川久远	赵毅	80.51
10	四所	总体工程研究所 941 基地 409 工号改造工程	晨越建管	杨成刚	80.00
11	二所	839 厂区更换低压电缆、电缆沟建设工程和 839 厂区三水改造工程	晨越建管	夏永国	79.83
12	动力部	SJD-12 供配电系统改造 110KV1 号和 2 号站二期建设	四川久远	陈立峰	79.32
13	六所	SJD-06 项目-给排水系统改造、供电系统改造	晨越建管	招建全	79.15
14	八所	SJD-08 工程	四川精正	杨德斌	79.15
15	二所	NPS-4 子项和 C 楼、NPL 子项增设变压器及低压配电设备工程	晨越建管	夏永国	78.8
16	一所	XXX 配套工房提前实施建设项目	晨越建管	杨成刚	78.77
17	四所	941 基地全尺寸运输容器试验设施建设项目	晨越建管	杨成刚	78.25
18	二所	XJX-3 工程 A 楼 B5 系统通排风系统改造工程	中核四达	李建英	76.81
19	六所	SJD-06 项目装检设备单元基础技术研究与无损检测实验室; 电化学及表面处理实验室	晨越建管	招建全	75.90
20	六所	SJD-06 项目 906 基地第二电源工程	晨越建管	梁俊	75.56
21	科办	科学城八区警卫营房边坡加固项目	四川合顺	罗北川	74.87
22	科办	研发基地二期学前教育补充能力建设项目	四川精正	杨德斌	74.70
23	五所	SJD-05 项目供电改造、给排水改造工程	晨越建管	招建全	73.68

24	七所	9071 基地体育场改造	中核咨询	左艳智	72.98
25	技测	SJD-16-01 项目二、三区道路整治	四川名扬	许子渝	71.40