

# 中国工程物理研究院固定资产投资建设管理中心

---

## 关于 2020 年三季度中物院建设工程 监理工作质量考评结果的通报

各有关单位：

2020 年 9 月下旬，依据《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》（DBJ51/T 060-2016）的相关要求，院固管中心对在建工程的监理工作进行了质量考评。对二季度排名靠前的项目免于监理工作质量考评，相关结果通报如下：

### 一、考评结果

本次共考评 23 个在建工程，涉及 11 家监理单位，21 名总监理工程师，考评等级为合格 21 名。（具体考评结果详见附表）

### 二、发现问题

针对本次考评中发现的质量、安全隐患，对四川久远工程项目管理咨询有限公司（以下称四川久远）监理的 SJD-09 建安工程及设备配套安装项目发出停工通知单 1 份，对晨越建设项目管理集团股份有限公司监理的 839 厂区三水改造工程、四川久远监理的 SJD-12 给排水水成工艺能力建设项目、中泰天顺集团有限责任公司监理的中物院 839 地区人防工程补充建设项目（八区）各下发整改通知单 1 份。

四川久远监理的 SJD-09 建安工程及设备配套安装项目，存在电缆沟钢筋型号、规格使用混乱，预埋件固定不牢靠，侧墙砼胀模、

蜂窝、麻面等现象，且上口截面尺寸负偏差现象较多，未按规范要求留置抗压、抗渗试块，纵向坡度不满足设计要求等问题。

### 三、处罚决定

经研究决定对四川久远工程项目管理咨询有限公司院内通报批评，并参照《中国工程物理研究院建筑服务类合格供应商库管理暂行办法》对其进行考评扣分5分，并由四川久远监理公司对项目总监做出相应处罚后，报院固管中心。

各监理公司应引以为戒，严格对项目监理机构进行监管，提高项目监理机构事前检查力度，对发现的现场问题应及时发出相关监理指令，确保工程质量符合设计及规范要求。

附表：2020年三季度监理工作质量考评结果

院固定资产投资建设管理中心

2020年10月16日

