

中国工程物理研究院固定资产投资建设管理中心

关于 2021 年一季度中物院建设工程 监理工作质量考评结果的通报

各有关单位：

2021 年 3 月下旬，依据《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》（DBJ51/T 060-2016）的相关要求，院固管中心对院内部分在建工程项目进行了一季度监理工作质量考评。

一、考评结果

本次共考评 17 个在建工程，涉及 10 家监理单位，17 名总监理工程师，考评等级一名为优良，其余均为合格。（具体考评结果详见附表）

二、发现问题

本次考评中发现四川建科工程建设管理有限公司监理的 PSC-7 提前启动工程（保障区建设项目和铁路站机车车辆供电改造）现场安全隐患较多，监理未及时发出相关整改指令。四川精正建设管理咨询有限公司监理的 HIRF 大厅项目，已浇筑的 1-B 轴交 1-2 轴框架柱垂直度较差，且存在蜂窝麻面、胀模等质量问题；现场砼、砂浆试块随意放置，且未脱模，未作任何标识；高空作业人员未系安全带。四川良友建设咨询有限公司监理的 X06 工号区域防洪整治工程存在对总包资质审查不严格，现场试块随意堆放在河道内。四川精正

建设管理咨询有限公司监理的科学城人行天桥项目监理资料收集整理不及时，重要节点施工监理单位无旁站记录等问题。针对以上问题对相关责任主体各下发整改通知单4份。

三、处罚决定

经研究决定，按照《中国工程物理研究院建筑服务类合格供应商库管理暂行办法》对四川建科工程建设管理有限公司、四川良友建设咨询有限公司考评各扣5分；对四川精正建设管理咨询有限公司院内通报批评，考评扣分10分。

院固管中心将继续加强考评监管，督促各监理企业严格按照监理规范和相关要求较好的提供监理服务。

附表：2021年一季度监理工作质量考评结果

院固定资产投资建设管理中心

2021年4月8日



附表:

2021 年一季度监理工作质量考评结果

序号	建设单位	项目名称	监理单位	总监	分数
1	十二所	SJD-10 数据中心与软件开发测试大楼及 148 所区基础设施改造工程	中核四达	杨永磊	85.67
2	计测中心	SJD-16-01 武警营房及驻院武警标准化建设项目	名扬	许子瑜	80
3	七所	固体废物暂存库项目	四川精正	周坤	78.83
4	五所	PSC-3 534B	名扬	蒋鞠敏	78.67
5	三所	PSC-2 项目 931 所区道路	名扬	刘明霞	77.44
6	动力部	科学城小区三表出户及进户立管改造工程	中禹恒焜	王政	76.99
7	动力部	SJD-12 供配电系统改造 110KV1 号和 2 号站二期建设	四川久远	陈立峰	76.83
8	二所	FHS-2 子项工程	晨越	石义文	76.75
9	四所	KJ-4 工程 411 工号	晨越	谢明军	76.41
10	五所	SJD-05 534A	晨越	梁俊	76.17
11	一所	SJD-01 110-3 子项、绵阳所区防洪系统整治项目	中核咨询	张石军	74.67
12	一所	XXX 配套工房提前实施建设项目	晨越	王强	72.83
13	七所	重点实验室条件建设	成都海龙	范洪君	72.83
14	科保中心	PSC-7 提前启动工程 (保障区建设项目和铁路站机车车辆供电改造)	四川建科	曹红梅	72.67
15	七所	X06 工号区域防洪整治	四川良友	温元	69.74
16	十所	HIRF 大厅项目	四川精正	李军伟	67.67
17	科办	科学城人行天桥项目	四川精正	杨德斌	64.79